



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

016650-TSE-09/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

06.01.2023

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

06.01.2024

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

DUDULLU OSB MAH. 2 CAD. DMY ELEKTRONİK NO:7 ÜMRANIYE
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR
ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

10009 SOKAK NO:1 ULUKENT / MENEMEN İZMİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

016650-TSE-09/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

tescom

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

- TDJ-XXXX MODEL ,BAUDOUIN MOTORLU,
PRİME 18 KVA /14,4 KW, STANDBY 20 KVA/16 KW' DAN ,PRİME 743 KVA/595 KW STANDBY 825 KVA/ 660
KW'A KADAR ,
230/400 V. 50HZ., IP23M ,KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN,
DİSEL JENERATÖR GRUPLARI.
ALTERNATÖR: TESCOM MARKA TSCMTA825 MODEL, 825 KVA, 400V, 1192A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8.
(K.D.11.09.2023)

-TDJ-XXXX MODEL KOFO- RICARDO MOTORLU,
PRİME 31 KVA/24,8 KW , STANDBY 35 KVA/28 KW'DAN PRİME:149 KVA/132 KW STANDBY: 165 KVA/149 KW'A
KADAR
230/400 V. 50HZ., IP23M ,KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN,
DİSEL JENERATÖR GRUPLARI.

e-imzalı/e-signed

19.09.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Serkan KAYA

İzmir Belgelendirme Müdürü V.




*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirttiği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(016650-TSE-09/02nolu belge devamı) : **TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 – TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018

ALTERNATÖR: TESCOM MARKA,TSCMTA165 MODEL, 165 KVA , 400V, 238A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8.
(K.D.11.09.2023)

-TDJXXXX MODEL, YTO MOTORLU
PRİME: 20 KVA/ 16 KW, STANDBY 22 KVA/17,6KW'DAN, PRİME:200 KVA/160 KW STANDBY: 220 KVA/180 KW'A KADAR
G2 PERFORMANS SINIFINA SAHİP ÜÇ FAZLI OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRMA KONTROL ÜNİTELİ,
IP23M ,KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
ALTERNATÖR: TESCOM MARKA TSCMA220 MODEL, 220 KVA , 400V,318A,50HZ,IP23,COSΦ 0,8,
(K.D.11.09.2023)

TDJXXXX MODEL, DOOSAN MOTORLU
PRİME: 200 KVA/ 160 KW, STANDBY 220 KVA/180 KW'DAN, PRİME:900 KVA/720 KW STANDBY: 1000 KVA/800 KW'A KADAR
G3 PERFORMANS SINIFINA SAHİP ÜÇ FAZLI OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRMA KONTROL ÜNİTELİ,
IP23M , IP23M , KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
ALTERNATÖR: TESCOM MARKA,TSCMTA1000 MODEL, 1000 KVA , 400V,1445A,50HZ,IP23,COSΦ 0,8,
(K.D.11.09.2023)

TDJXXXX MODEL, SEDEC MOTORLU
PRİME: 75 KVA/ 60KW, STANDBY 82 KVA/66 KW'DAN, PRİME:1000 KVA/800 KW STANDBY: 1100 KVA/880 KW'A KADAR
G3 PERFORMANS SINIFINA SAHİP ÜÇ FAZLI OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRMA KONTROL ÜNİTELİ,
IP23M ,KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
ALTERNATÖR: TESCOM MARKA,TSCMTA1100 MODEL, 1100 KVA , 400V,1590A,50HZ,IP23,COSΦ 0,8,
(K.D.11.09.2023)

TDJXXXX MODEL, QN MOTORLU
PRİME: 200 KVA/ 160 KW, STANDBY 220 KVA/180KW'DAN, PRİME:300 KVA/240 KW STANDBY: 330 KVA/270 KW'A KADAR
G3 PERFORMANS SINIFINA SAHİP ÜÇ FAZLI OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRMA KONTROL ÜNİTELİ,
IP23M , KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
ALTERNATÖR: TESCOM MARKA,TSCMTA330 MODEL, 330 KVA , 400V,477A,50HZ,IP23,COSΦ 0,8,
(K.D.11.09.2023)



e-imzalı/e-signed

19.09.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Serkan KAYA

İzmir Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kaza ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

