



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 016650-TSE-09/04
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 06.01.2023
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 06.01.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
NAME OF THE LICENCE HOLDER ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ DUDULLU OSB MAH. 2 CAD. DMY ELEKTRONİK NO:7 ÜMRANIYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ 10009 SOKAK NO:1 ULUKENT / MENEMEN İZMİR / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 016650-TSE-09/03
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI tescom
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS ISO 8528-5 / 30.09.2022
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- TDJ-XXXX MODEL, BAUDOUIN MOTORLU,
PRİME 18 KVA /14,4 KW, STANDBY 20 KVA/16 KW' DAN, PRİME 743 KVA/595 KW STANDBY 825 KVA/ 660
KW'A KADAR,
230/400 V. 50HZ., IP23M, KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN,
DİSEL JENERATÖR GRUPLARI.
ALTERNATÖR: TESCOM MARKA TSCMTA825 MODEL, 825 KVA, 400V, 1192A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8.
(K.D.11.09.2023)

-TDJ-XXXX MODEL KOFO- RICARDO MOTORLU,
PRİME 31 KVA/24,8 KW, STANDBY 35 KVA/28 KW'DAN PRİME:149 KVA/132 KW STANDBY: 165 KVA/149 KW'A
KADAR
230/400 V. 50HZ., IP23M, KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN,
DİSEL JENERATÖR GRUPLARI.



e-imzalı/e-signed

11.06.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Güldal ER

İzmir Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=fkdi7m7t> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(016650-TSE-09/04nolu belge devamı) : TESCO ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 30.09.2022


ALTERNATÖR: TESCO MARKA, TSCMTA165 MODEL, 165 KVA, 400V, 238A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8.
(K.D.11.09.2023)

-TDJXXXX MODEL, YTO MOTORLU
PRİME: 20 KVA/ 16 KW, STANDBY 22 KVA/17,6KW'DAN, PRİME:200 KVA/160 KW STANDBY: 220 KVA/180 KW'A KADAR
G3 PERFORMANS SINIFINA SAHİP ÜÇ FAZLI OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRMA KONTROL ÜNİTELİ,
IP23M, KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
ALTERNATÖR: TESCO MARKA TSCMA220 MODEL, 220 KVA, 400V,318A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8,
(K.D.11.09.2023)

TDJXXXX MODEL, DOOSAN MOTORLU
PRİME: 200 KVA/ 160 KW, STANDBY 220 KVA/180 KW'DAN, PRİME:900 KVA/720 KW STANDBY: 1000 KVA/800 KW'A KADAR
G3 PERFORMANS SINIFINA SAHİP ÜÇ FAZLI OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRMA KONTROL ÜNİTELİ,
IP23M, KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
ALTERNATÖR: TESCO MARKA, TSCMTA1000 MODEL, 1000 KVA, 400V,1445A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8,
(K.D.11.09.2023)

TDJXXXX MODEL, SEDEC MOTORLU
PRİME: 75 KVA/ 60KW, STANDBY 82 KVA/66 KW'DAN, PRİME:1000 KVA/800 KW STANDBY: 1100 KVA/880 KW'A KADAR
G3 PERFORMANS SINIFINA SAHİP ÜÇ FAZLI OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRMA KONTROL ÜNİTELİ,
IP23M, KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
ALTERNATÖR: TESCO MARKA, TSCMTA1100 MODEL, 1100 KVA, 400V,1590A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8,
(K.D.11.09.2023)

TDJXXXX MODEL, QN MOTORLU
PRİME: 200 KVA/ 160 KW, STANDBY 220 KVA/180KW'DAN, PRİME:300 KVA/240 KW STANDBY: 330 KVA/270 KW'A KADAR
G3 PERFORMANS SINIFINA SAHİP ÜÇ FAZLI OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRMA KONTROL ÜNİTELİ,
IP23M, KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
ALTERNATÖR: TESCO MARKA, TSCMTA330 MODEL, 330 KVA, 400V,477A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8,
(K.D.11.09.2023)



e-imzalı/e-signed

11.06.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Güldal ER

İzmir Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=fkli7m7t> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

