



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	016650-TSE-09/05
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	06.01.2023
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	06.01.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DUDULLU OSB MAH. 2 CAD. DMY ELEKTRONİK NO:7 ÜMRANİYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	10009 SOKAK NO:1 ULUKENT / MENEMEN İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	016650-TSE-09/04
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	tescom
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- TDJ-XXXX MODEL, BAUDOUIIN MOTORLU,
PRİME 18 KVA /14,4 KW, STANDBY 20 KVA/16 KW' DAN, PRİME 743 KVA/595 KW STANDBY 825 KVA/ 660
KW'A KADAR,
230/400 V. 50HZ., IP23M, KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN,
DİSESEL JENERATÖR GRUPLARI.
ALTERNATÖR: TESCOM MARKA TSCMTA825 MODEL, 825 KVA, 400V, 1192A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8.
(K.D.11.09.2023)

-TDJ-XXXX MODEL KOFO- RICARDO MOTORLU,
PRİME 31 KVA/24,8 KW, STANDBY 35 KVA/28 KW'DAN PRİME:149 KVA/132 KW STANDBY: 165 KVA/149 KW'A
KADAR
230/400 V. 50HZ., IP23M, KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN,
DİSESEL JENERATÖR GRUPLARI.



e-imzalı/e-signed

12.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrir edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=5gu0189w> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(016650-TSE-09/05nolu belge devamı) : TESCO ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 – TS EN ISO 8528-13 /
13.04.2018

ALTERNATÖR: TESCO MARKA, TSCMTA165 MODEL, 165 KVA, 400V, 238A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8.
(K.D.11.09.2023)

-TDJXXXX MODEL, YTO MOTORLU
PRİME: 20 KVA/ 16 KW, STANDBY 22 KVA/17,6KW'DAN, PRİME:200 KVA/160 KW STANDBY: 220 KVA/180
KW'A KADAR
G3 PERFORMANS SINIFINA SAHİP ÜÇ FAZLI OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRMA KONTROL ÜNİTELİ,
IP23M, KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
ALTERNATÖR: TESCO MARKA TSCMA220 MODEL, 220 KVA, 400V,318A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8,
(K.D.11.09.2023)

TDJXXXX MODEL, DOOSAN MOTORLU
PRİME: 200 KVA/ 160 KW, STANDBY 220 KVA/180 KW'DAN, PRİME:900 KVA/720 KW STANDBY: 1000 KVA/800
KW'A KADAR
G3 PERFORMANS SINIFINA SAHİP ÜÇ FAZLI OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRMA KONTROL ÜNİTELİ,
IP23M, KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
ALTERNATÖR: TESCO MARKA, TSCMTA1000 MODEL, 1000 KVA, 400V,1445A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8,
(K.D.11.09.2023)

TDJXXXX MODEL, SEDEC MOTORLU
PRİME: 75 KVA/ 60KW, STANDBY 82 KVA/66 KW'DAN, PRİME:1000 KVA/800 KW STANDBY: 1100 KVA/880
KW'A KADAR
G3 PERFORMANS SINIFINA SAHİP ÜÇ FAZLI OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRMA KONTROL ÜNİTELİ,
IP23M, KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
ALTERNATÖR: TESCO MARKA, TSCMTA1100 MODEL, 1100 KVA, 400V,1590A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8,
(K.D.11.09.2023)

TDJXXXX MODEL, QN MOTORLU
PRİME: 200 KVA/ 160 KW, STANDBY 220 KVA/180KW'DAN, PRİME:300 KVA/240 KW STANDBY: 330 KVA/270
KW'A KADAR
G3 PERFORMANS SINIFINA SAHİP ÜÇ FAZLI OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRMA KONTROL ÜNİTELİ,
IP23M, KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
ALTERNATÖR: TESCO MARKA, TSCMTA330 MODEL, 330 KVA, 400V,477A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8,
(K.D.11.09.2023)

TDJXXXX MODEL, QN MOTORLU
PRİME: 750 KVA/ 600 KW, STANDBY 825 KVA/660 KW'DAN, PRİME:750 KVA/ 600 KW, STANDBY: 825 KVA/660
KW'A KADAR
G3 PERFORMANS SINIFINA SAHİP ÜÇ FAZLI OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRMA KONTROL ÜNİTELİ,
KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUBU
ALTERNATÖR: TESCO MARKA, TSCMTA825 MODEL, 825 KVA, 400V, 1200A, 50HZ, IP23, COSΦ 0,8, (K.D

e-imzalı/e-signed

12.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.



*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=5gu0189w> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

2 / 3



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or T S E

(016650-TSE-09/05nolu belge devamı) : TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 – TS EN ISO 8528-13 /
13.04.2018

03.02.2025)



e-imzalı/e-signed

12.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=5gu0189w> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

